ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ENGENHARIA E OPERAÇÕES
SERVIÇO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB

Nº. 32185

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com parecer emitido pelo **SERVIÇO DE ATIVIDADES TÉCNICAS** da corporação, atesta que o estabelecimento abaixo preenche as exigências das **NORMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO** - LEI COMPLEMENTAR Nº 601, DE 07 DE AGOSTO DE 2017.

PROCESSO: **nº 2279**

NOME FANTASIA: **AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

RAZÃO SOCIAL: **INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DE AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE S/A**

CNPJ/CPF: **14.639.720/0001-06**

ENDEREÇO: **AVENIDA RUI PEREIRA DOS SANTOS, 3100, MAÇARANDUBA, SAO GONCALO DO AMARANTE-RN**

NATUREZA DE OCUPAÇÃO: **PÚBLICA - AUTARQUIAS**

ÁREA CONSTRUÍDA: **66.538,78** m²

NUM. DE PAVIMENTOS: **3**

CAPACIDADE DE PÚBLICO: **Não Aplicável**

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: **INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DE AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE S/A**

CNPJ/CPF: **14.639.720/0001-06**

O O presente AVCB tem validade até **17/12/2021**, desde que o proprietário ou responsável pelo uso, durante este período, mantenha todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico em conformidade com as normas técnicas exigidas para este AVCB

Este AVCB foi liberado com a(s) seguinte(s) observação(ões):

Ressalva:
Reapresentar projeto de prevenção e combate contra incêndio para nova análise junto ao Serviço de Atividades Técnicas do CBMRN, averbando todas as alterações e/ou construções existente na edificação (Mudança do sistema de detecção de fumaça no terminal de cargas).

Vistoriadores:

Sd Henrique
Sd Mota
Sd Vicente

Observações:
1. Este documento deverá ser afixado em local visível, preferencialmente.
2. O Projeto Contra Incêndio e Pânico é de responsabilidade do proprietário ou locatário que faz uso do imóvel, devendo ainda o projeto permanecer na edificação e disponível em qualquer tempo para consulta do Corpo de Bombeiros.
3. Deverá o proprietário ou responsável pelo uso manter todos os sistemas preventivos em perfeitas condições de uso.
4. O descumprimento do item 3 anulará o AVCB da edificação.

VISTORIADO POR: Jalyson Alvares Mota - Soldado BM
VISTORIADO POR: Henrique Faustino Avelino - Soldado BM
VISTADO POR: Gl►cio Barros de Lima - 1 Sargento BM
HOMOLOGADO POR: Jerbes de Oliveira Lucena - Tenente Coronel BM

Este Certificado deverá ter sua autenticidade comprovada no endereço eletrônico: http://sistemascbm.rn.gov.br/serten/portal/concertificado através do seguinte código: **321855fe0927fad181** ou pelo celular lendo o QRCODE abaixo:

Serviço de Atividades Técnicas, emitido em 17/12/2020.